



**ŚWIĘTOKRZYSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce
tel: 41 3655400, e-mail: sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl, www: gov.pl/wsse-kielce

Kielce, dnia 11-07-2022

Znak: NHS.9020.3.71.2022

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce**

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO O BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA			
Nazwa wodociągu	CHEMAR S.A.		
Id_wodociągu	2661PWOD0008		
Powiat	Kielce	Gmina	Kielce
Właściciel/zarządca wodociągu	CHEMAR S.A. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce		
Produkcja wody [m ³ /d]	527,45	Liczba zaopatrywanej ludności	2000
Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Pracownicy Zakładu CHEMAR S.A. oraz pracownicy 23 firm zlokalizowanych przy ul. Olszewskiego 6		
Data pobrania próbki	06.07.2022 r.	Data zakończenia badania	08.07.2022 r.
Id laboratorium	2661WL1	Typ poboru	Kontrola wewnętrzna
Przekroczony parametr	Bakterie grupy coli	Wartość przekroczenia	18 jtk/100 ml
Nr decyzji	NHS.9020.1a.4.2022	Data wydania	11.07.2022
Organ wydający	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach		
Zarządzenia decyzji	<ol style="list-style-type: none">1. Zakaz spożycia wody przez ludzi oraz wykorzystywania wody do przygotowywania potraw; mycia naczyń kuchennych; mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów i kąpieli z sieci urządzeń wodociągowych wodociągu zakładowego CHEMAR S.A. Kielce ul. Olszewskiego 6 - termin realizacji; do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia.2. Zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).3. Podjąć natychmiast działania naprawcze oraz przedłożyć plan ich realizacji do 14.07.2022r.		

	4. Przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 2.
Działania podjęte przez właściciela/zarządcę wodociągu	1. Rozpoczęto dezynfekcję i płukanie sieci.

Z up. Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Robert Orzechowski
kierownik
Dział Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje drogą elektroniczną:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres e-mail: czkw00@kielce.uw.gov.pl
2. aa